



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:04.08.2018

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,63			7,46	6.5 - 9
SICAKLIK	12,0			11,7	°C
BULANIKLIK	5,24	0,69	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	363			369	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,05	0,57	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,057			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.