



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 04.10.2018

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,57			7,55	6.5 - 9
SICAKLIK	13,7			13,6	°C
BULANIKLIK	30,8	1,28	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	368			374	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,19	0,31	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,386			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,22	ppm
PHs				+0,02	
ALKANİTE	226,92				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,60				mg / L
NİTRİT	0,10				< 0.5 mg/L
NİTRAT	11,25				< 50 mg/L
AMONYAK	0,05				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.