



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 04.11.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,73			7,68	6.5 - 9
SICAKLIK	13,9			13,7	°C
BULANIKLIK	14,8	1,45	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	350			356	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,16	0,47	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,167			0,007	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,48	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.