



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:04.12.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,09			7,86	6.5 - 9
SICAKLIK	11,5			11,3	°C
BULANIKLIK	5,18	0,96	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	316			320	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,09	0,53	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,076			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.

