



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:04.12.2018

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,78			7,47	6.5 - 9
SICAKLIK	11,8			11,7	°C
BULANIKLIK	11,1	0,68	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	360			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg /L
DEMİR	0,10	0,47	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,137			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,07	ppm
PERMANGANAT				0,29	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.