



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:05.01.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,10						7,89		6.5 - 9
SICAKLIK	9,7						9,1		°C
BULANIKLIK	4,27		0,84		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	324						328		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8								mg /L
DEMİR	0,04		0,51		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,072						0,007		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,17		ppm
PERMANGANAT							0,32		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	-	0,04	0,08	0,08	0,02	0,02	0,03	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.