



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:05.01.2022

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,55			7,47	6.5 - 9
SICAKLIK	9,8			9,7	°C
BULANIKLIK	53,2	3,50	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	50	0	0	0	
İLETKENLİK	350			352	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,24	0,54	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,545			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				15,08	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,17	ppm
KALSİYUM				75,6	mg / L
MAGNEZYUM				6,24	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,5	FS
BAKIR				0,02	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.