



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:05.02.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,97						7,64		6.5 - 9
SICAKLIK	8,0						7,7		°C
BULANIKLIK	4,86		0,78		0,1		0,1		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	362						370		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3								mg /L
DEMİR	0,05		0,54		0,02		0,02		< 0.2mg/L
MANGAN	0,056						0,004		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,26		ppm
PERMANGANAT							0,80		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,44	0,09	0,24	0,18	-	0,12	-	0,1	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.