



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 05.03.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,20			7,82	6.5 - 9
SICAKLIK	7,4			6,9	°C
BULANIKLIK	12,6	1,97	0,12	0,12	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	361			369	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,10	0,67	0,09	0,09	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,147			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
PHs				+0,14	
ALKANİTE	213,5				
ALÜMİNYUM				0,015	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	0,9				mg / L
NİTRİT	0,12				< 0.5 mg/L
NİTRAT	8,01				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.