



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:05.05.2019

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,83			7,60	6.5 - 9
SICAKLIK	7,6			7,3	°C
BULANIKLIK	4,24	0,90	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	376			383	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg / L
DEMİR	0,4	0,61	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,074			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,05	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.