



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:05.06.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,10			7,94	6.5 - 9
SICAKLIK	9,4			8,4	°C
BULANIKLIK	2,86	1,11	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	367			371	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,05	0,77	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,041			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,22	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.

