



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:05.07.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,80			7,66	6.5 - 9
SICAKLIK	12,5			9,5	°C
BULANIKLIK	1.83	1,12	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	349			353	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,05	0,84	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,022			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,20	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.