



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:05.08.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,23			6,96	6.5 - 9
SICAKLIK	11,4			10,7	°C
BULANIKLIK	6,16	2,04	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	357			360	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,9				mg / L
DEMİR	0,06	1,02	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,060			0,004	<0.05mg/L
KLORÜR				10,65	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,16	ppm
KALSİYUM				72,4	mg / L
MAGNEZYUM				4,61	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20	FS
BAKİR				0,539	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,24	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.