



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:05.10.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,77	6.5 - 9
SICAKLIK	14,7			13,8	°C
BULANIKLIK	16,6	2,65	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	362			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,12	0,50	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,209			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,00	ppm
E-KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.