



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 05.11.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,03			7,83	6.5 - 9
SICAKLIK	16,5			16,4	°C
BULANIKLIK	4,44	0,84	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	311			316	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,12	0,52	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,041			0,007	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
PHs				+0,04	
ALKANİTE	204,96				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,43				mg / L
NİTRİT	0,11				< 0.5 mg/L
NİTRAT	7,44				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.