



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 05.12.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,03			7,73	6.5 - 9
SICAKLIK	11,4			11,7	°C
BULANIKLIK	9,12	0,77	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	345			353	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,6				mg / L
DEMİR	0,12	0,46	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,101			0,004	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,02	ppm
PHs				+0,02	
ALKANİTE	214,72				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,3				mg / L
NİTRİT	0,10				< 0.5 mg/L
NİTRAT	6,02				< 50 mg/L
AMONYAK	0,04				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.