



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:05.12.2018

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,80			7,44	6.5 - 9
SICAKLIK	11,8			11,7	°C
BULANIKLIK	9,98	0,67	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	357			363	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,09	0,59	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,113			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				14,55	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,23	ppm
KALSİYUM				70,4	mg / L
MAGNEZYUM				9,6	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,6	FS
BAKIR				0,08	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,26	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.