



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 06.02.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,72			7,45	6.5 - 9
SICAKLIK	7,6			8,1	°C
BULANIKLIK	17,6	1,74	0,11	0,11	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	350			371	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	12,4				mg / L
DEMİR	0,19	0,64	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,203			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,80	ppm
PHs				+0,02	
ALKANİTE	216,6				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,34				mg / L
NİTRİT	0,09				< 0.5 mg/L
NİTRAT	7,04				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.