



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:06.03.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,90			7,52	6.5 - 9
SICAKLIK	7,0			6,8	°C
BULANIKLIK	5,20	0,97	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	370			379	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,07	0,57	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,051			0,007	<0.05mg/L
KLORÜR				13,32	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,0	ppm
KALSİYUM				63,6	mg / L
MAGNEZYUM				4,56	mg / L
TOPLAM SERTLİK				17,8	FS
BAKIR				0,02	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,32	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.