



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:06.04.2019

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,85			7,48	6.5 - 9
SICAKLIK	7,5			7,4	°C
BULANIKLIK	5,08	0,82	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	374			382	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,9				mg / L
DEMİR	0,04	0,55	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,084			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,93	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.