



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:06.05.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,74	6.5 - 9
SICAKLIK	9,5			8,3	°C
BULANIKLIK	5,14	1,15	0,01	0,01	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	349			354	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,06	0,63	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,087			0,011	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,01	ppm
PHs				+0,13	
ALKANİTE	214,72				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,07				< 0.5 mg/L
NİTRAT	8,72				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.