



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:06.06.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,51			7,21	6.5 - 9
SICAKLIK	10,1			9,8	°C
BULANIKLIK	1,41	0,63	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	374			389	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,4				mg / L
DEMİR	0,03	0,64	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,009			0,003	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.