



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:06.08.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,05			7,80	6.5 - 9
SICAKLIK	11,0			10,4	°C
BULANIKLIK	6,69	2,05	0,01	0,01	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	357			360	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,08	0,79	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,082			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,31	ppm
PHs				+0,08	
ALKANİTE	225,7				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,08				< 0.5 mg/L
NİTRAT	5,67				< 50 mg/L
AMONYAK	0,04				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.