



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:06.09.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,79			7,82	6.5 - 9
SICAKLIK	12,2			10,5	°C
BULANIKLIK	4,62	1,08	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	385			388	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,08	0,72	0,07	0,07	< 0.2mg/L
MANGAN	0,051			0,009	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,92	ppm
TOC				7,0	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.