



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:06.09.2021

PAZARTESİ

| ANALİZLER               | NUMUNE ALINAN YERLER |           |        |       | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
|                         | GİRİŞ                | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ |                |
| PH                      | 7,48                 |           |        | 7,36  | 6.5 - 9        |
| SICAKLIK                | 17,0                 |           |        | 16,8  | °C             |
| BULANIKLIK              | 27,2                 | 2,02      | 0,07   | 0,07  | < 1 ntu        |
| RENK                    | 25                   | 0         | 0      | 0     |                |
| İLETKENLİK              | 306                  |           |        | 318   | < 2500         |
| ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub> | 9,8                  |           |        |       | mg / L         |
| DEMİR                   | 0,14                 | 0,55      | 0,07   | 0,07  | < 0.2 mg/L     |
| MANGAN                  | 0,460                |           |        | 0,006 | < 0.05 mg/L    |
| BAKİYE KLOR             |                      |           |        | 2,42  | ppm            |
| KOLİ                    |                      |           |        | 0     |                |
| FEKAL KOLİFORM          |                      |           |        | 0     | 0              |
| TPLM KOLİFORM           |                      |           |        | 0     | 0              |

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.