



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:06.10.2020

SALI

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|------|-----------|------|--------|------|-------|---|----------------|
| | GİRİŞ | | DURULTUCU | | FİLTRE | | ÇIKIŞ | | |
| PH | 8,00 | | | | | | 7,71 | | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 14,2 | | | | | | 14,1 | | °C |
| BULANIKLIK | 17,1 | | 1,59 | | 0,02 | | 0,02 | | < 1ntu |
| RENK | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| İLETKENLİK | 362 | | | | | | 366 | | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 10,2 | | | | | | | | mg /L |
| DEMİR | 0,13 | | 0,41 | | 0,03 | | 0,03 | | < 0.2mg/L |
| MANGAN | 0,216 | | | | | | 0,008 | | < 0.05mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | | | | 1,25 | | ppm |
| PERMANGANAT | | | | | | | 0,16 | | < 5 mg/L |
| KOLİ | | | | | | | 0 | | |
| FEKAL KOLİFORM | | | | | | | 0 | | |
| PLM KOLİFORM | | | | | | | 0 | | |
| KLOROFİL-A | 0 | | | | | | | | |
| FİLTRE BULNKLK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ntu |
| | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | 0,04 | 0,02 | - | |

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.