



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:06.11.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,08			7,88	6.5 - 9
SICAKLIK	16,6			16,5	°C
BULANIKLIK	5,13	0,75	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	350			353	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,06	0,57	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,058			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,09	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.