



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:06.12.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,91			7,63	6.5 - 9
SICAKLIK	11,4			11,3	°C
BULANIKLIK	5,79	0,85	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	343			352	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,09	0,53	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,074			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.