



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:07.01.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,97			7,73	6.5 - 9
SICAKLIK	9,5			8,7	°C
BULANIKLIK	16,4	1,35	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	351			358	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,12	0,52	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,144			0,009	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,00	ppm
PERMANGANAT				0,25	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.