



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:07.01.2022

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,72			7,57	6.5 - 9
SICAKLIK	9,5			9,3	°C
BULANIKLIK	31,7	4,05	0,07	0,05	< 1 ntu
RENK	30	0	0	0	
İLETKENLİK	344			349	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,16	0,64	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,388			0,017	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,41	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.