



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 07.03.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,91			7,53	6.5 - 9
SICAKLIK	7,0			6,7	°C
BULANIKLIK	6,78	0,90	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	372			380	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,04	0,61	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,074			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,93	ppm
PHs				+0,07	
ALKANİTE	234,24				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,3				mg / L
NİTRİT	0,02				< 0.5 mg/L
NİTRAT	11,6				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.