



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:07.04.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,20			7,95	6.5 - 9
SICAKLIK	7,6			7,7	°C
BULANIKLIK	5,66	1,52	0,09	0,09	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	363			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg /L
DEMİR	0,05	0,69	0,07	0,07	< 0.2mg/L
MANGAN	0,095			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,12	ppm
PERMANGANAT				0,72	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.