



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:07.04.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,03			7,74	6.5 - 9
SICAKLIK	8,02			7,3	°C
BULANIKLIK	12,3	1,76	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	348			356	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,16	0,53	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,142			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				13,68	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,22	ppm
KALSİYUM				70,4	mg / L
MAGNEZYUM				11,04	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,2	FS
BAKIR				0,13	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,06	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.