



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:07.05.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,90			7,55	6.5 - 9
SICAKLIK	8,9			8,1	°C
BULANIKLIK	3,35	0,72	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	378			386	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg /L
DEMİR	0,04	0,61	0,04	0,04	< 0.2mg/L
MANGAN	0,021			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1.06	ppm
PERMANGANAT				0,09	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.