



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:07.09.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,55			7,48	6.5 - 9
SICAKLIK	16,5			16,1	°C
BULANIKLIK	27,2	2,27	0,09	0,09	< 1ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	306			318	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg /L
DEMİR	0,15	0,55	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,410			0,007	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				2,75	ppm
PERMANGANAT				0,64	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.