



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:07.10.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,74	6.5 - 9
SICAKLIK	14,5			14,0	°C
BULANIKLIK	19,0	1,69	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	362			366	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,15	0,47	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,258			0,009	<0.05mg/L
KLORÜR				13,32	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				0,95	ppm
KALSİYUM				81,6	mg / L
MAGNEZYUM				6,48	mg / L
TOPLAM SERTLİK				23,1	FS
BAKIR				0,2	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,04	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.