



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 07.10.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,50			7,26	6.5 - 9
SICAKLIK	15,6			15,5	°C
BULANIKLIK	141	2,95	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	140	0	0	0	
İLETKENLİK	308			332	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,45	0,66	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	1,409			0,03	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,70	ppm
PHs				+0,10	
ALKANİTE	262,5				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	5,35				mg / L
NİTRİT	0,41				< 0.5 mg/L
NİTRAT	3,80				< 50 mg/L
AMONYAK	0,26				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.