



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:07.12.2018

CUMA

| ANALİZLER               | NUMUNE ALINAN YERLER |           |        |       | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
|                         | GİRİŞ                | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ |                |
| PH                      | 7,81                 |           |        | 7,42  | 6.5 - 9        |
| SICAKLIK                | 11,4                 |           |        | 11,4  | °C             |
| BULANIKLIK              | 9,06                 | 0,67      | 0,02   | 0,02  | < 1ntu         |
| RENK                    | 5                    | 0         | 0      | 0     |                |
| İLETKENLİK              | 357                  |           |        | 363   | < 2500         |
| ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub> | 10,2                 |           |        |       | mg /L          |
| DEMİR                   | 0,12                 | 0,46      | 0,03   | 0,03  | < 0.2mg/L      |
| MANGAN                  | 0,099                |           |        | 0,008 | < 0.05mg/L     |
| BAKİYE KLOR             |                      |           |        | 1,03  | ppm            |
| PERMANGANAT             |                      |           |        | 15,4  |                |
| KOLİ                    |                      |           |        | 0     | 0              |
| FEKAL KOLİFORM          |                      |           |        | 0     | 0              |
| PLM KOLİFORM            |                      |           |        | 0     | 0              |

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.