



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:08.01.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,77						7,50		6.5 - 9
SICAKLIK	7,8						7,7		°C
BULANIKLIK	6,95		1,14		0,03		0,03		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	351						362		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8								mg /L
DEMİR	0,08		0,63		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,105						0,009		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,09		ppm
PERMANGANAT							1,76		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,11	0,17	0,21	0,27	-	0,34	-	1.88	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.