



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:08.01.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,91			7,67	6.5 - 9
SICAKLIK	8,9			8,7	°C
BULANIKLIK	12,3	1,20	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	355			359	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,10	0,50	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,184			0,009	<0.05mg/L
KLORÜR				12,07	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,12	ppm
KALSİYUM				65,2	mg / L
MAGNEZYUM				8,16	mg / L
TOPLAM SERTLİK				19,7	FS
BAKİR				0,2	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.