



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:08.01.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,14			7,90	6.5 - 9
SICAKLIK	9,5			10,2	°C
BULANIKLIK	3,76	1,16	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	323			326	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,4				mg / L
DEMİR	0,04	0,50	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,063			0,006	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,17	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.

