



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 08.04.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,07			7,75	6.5 - 9
SICAKLIK	8,0			9,4	°C
BULANIKLIK	14,4	1,84	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	348			353	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	8,9				mg / L
DEMİR	0,14	0,56	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,190			0,010	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
PHs				+0,01	
ALKANİTE	228,4				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1.284				mg / L
NİTRİT	0,167				< 0.5 mg/L
NİTRAT	1032				< 50 mg/L
AMONYAK	0,08				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.