



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:08.05.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,87			7,53	6.5 - 9
SICAKLIK	8,2			8,1	°C
BULANIKLIK	3,06	0,64	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	378			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,03	0,58	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,046			0,009	<0.05mg/L
KLORÜR				13,49	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,08	ppm
KALSİYUM				71,2	mg / L
MAGNEZYUM				5,76	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,2	FS
BAKIR				0,15	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,22	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.