



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:08.05.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,16			7,92	6.5 - 9
SICAKLIK	8,3			8,1	°C
BULANIKLIK	4,23	1,08	0,08	0,08	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	364			373	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg /L
DEMİR	0,07	0,70	0,06	0,06	< 0.2mg/L
MANGAN	0,053			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
TOC				8,8	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.