



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:08.06.2020

PAZARTESİ

| ANALİZLER               | NUMUNE ALINAN YERLER |           |        |       | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
|                         | GİRİŞ                | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ |                |
| PH                      | 8,10                 |           |        | 7,97  | 6.5 - 9        |
| SICAKLIK                | 9,5                  |           |        | 8,8   | °C             |
| BULANIKLIK              | 2,67                 | 1,27      | 0,09   | 0,09  | < 1 ntu        |
| RENK                    | 5                    | 0         | 0      | 0     |                |
| İLETKENLİK              | 367                  |           |        | 372   | < 2500         |
| ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub> | 9,6                  |           |        |       | mg / L         |
| DEMİR                   | 0,05                 | 0,90      | 0,05   | 0,05  | < 0.2 mg/L     |
| MANGAN                  | 0,049                |           |        | 0,010 | < 0.05 mg/L    |
| BAKİYE KLOR             |                      |           |        | 1,50  | ppm            |
| E-KOLİ                  |                      |           |        | 0     | 0              |
| FEKAL KOLİFORM          |                      |           |        | 0     | 0              |
| TPLM KOLİFORM           |                      |           |        | 0     | 0              |

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.