



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:08.06.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,90			7,75	6.5 - 9
SICAKLIK	10,7			8,7	°C
BULANIKLIK	3,56	0,93	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	350			353	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg /L
DEMİR	0,04	0,59	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,026			0,006	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,15	ppm
PERMANGANAT				0,22	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.