



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:08.07.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,04			7,65	6.5 - 9
SICAKLIK	11,6			9,5	°C
BULANIKLIK	2,69	1,21	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	370			373	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,08	0,83	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,031			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				10,65	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
KALSİYUM				68,4	mg / L
MAGNEZYUM				4,08	mg / L
TOPLAM SERTLİK				18,8	FS
BAKIR				0,10	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,04	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.