



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 08.08.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,92			7,87	6.5 - 9
SICAKLIK	9,8			9,1	°C
BULANIKLIK	3,83	1,66	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	383			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,10	0,73	0,10	0,10	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,043			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,02	ppm
PHs				+0,31	
ALKANİTE	231,80				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,4				mg / L
NİTRİT	0,07				< 0.5 mg/L
NİTRAT	13,4				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.