



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:08.09.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,44			7,32	6.5 - 9
SICAKLIK	16,6			16,1	°C
BULANIKLIK	26,2	2,75	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	308			317	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,15	0,57	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,400			0,007	<0.05mg/L
KLORÜR				18,10	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,82	ppm
KALSİYUM				62	mg / L
MAGNEZYUM				11,04	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,1	FS
BAKIR				0,35	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,17	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.