



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 08.11.2018

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,87			7,50	6.5 - 9
SICAKLIK	15,5			15,1	°C
BULANIKLIK	9,36	0,51	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	360			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,08	0,39	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,102			0,004	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,02	ppm
PHs				+0,02	
ALKANİTE	185,44				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	0,979				mg / L
NİTRİT	0,08				< 0.5 mg/L
NİTRAT	4,6				< 50 mg/L
AMONYAK	0,05				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.